

Nachweis

Dauerfunktion, Bedienungskräfte



Prüfbericht

Nr. 11-002812-PR01
(PB-A01-03-de-01)

Auftraggeber VABIS d.o.o.
Tihomira Djordjevic bb
18220 Aleksinac
Serbien

Produkt Einflügeliges Drehkipfenster

Bezeichnung PESTAN

**Leistungsrelevante
Produktdetails** PVC-U/weiß

Außenmaß (BxH) 906 mm x 1416 mm

Besonderheiten -

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnormen:

EN 1191:2000-02
EN 12046-1:2003-11
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Ergebnis

Dauerfunktion nach EN 12400:2002-10



Klasse 2

Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07



Klasse 1

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf den geprüften/
beschriebenen Probekörper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverändert ist und die
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese
Prüfung/Bewertung ermöglicht
keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prüfdokumentationen".
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

ift Rosenheim

09. November 2011

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteile

Stephan Rauscher, B.Eng.
Prüfingenieur
Dichtheit & Windlast

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
14 Seiten.