

# Nachweis

Baubeschläge, Beschläge für Fenster und Fenstertüren  
gemäß EN 13126-8 : 2006



## Prüfbericht

Nr. 14-000698-PR03  
(PB-G05-03-de-01)

**Auftraggeber** VABIS d.o.o.  
Tihomira Djordjevic bb  
18220 Aleksinac  
Serbien

**Produkt** Drehkipp-Beschlag für Fenster

**Bezeichnung** Advanced security VABIS

**Leistungsrelevante Produktdetails**

Flügelalzmaß (B x H):	1300 mm x 1200 mm;
Rahmenmaterial:	Kunststoff / PVC / weiß
Flügelgewicht:	80 kg,
Beschlag:	Advanced security / VABIS
Scherenband:	20502
Scherenlager:	20546
Eckband:	20127
Ecklager:	20448

## Besonderheiten

## Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 13126-8 : 2006

Ge- brauchs- kategorie	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse	Feuerbe- ständig- keit	Ge- brauchs- sicherheit	Korrosi- ons- bestän- digkeit	Schutz- wirkung	Anwen- dung	Prüfgrößen
-/-	4	80	0	1	3	-/-	8	1300/1200

ift Rosenheim

02.11.2015

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Florian Luge  
Produktioningenieur  
Bauteile

## Grundlagen

EN 13126-1 : 2011  
EN 13126-8 : 2006

Prüfnormen:  
EN 13126-8 : 2006

Entsprechende nationale Fas-  
sungen (z.B. DIN EN)

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum  
Nachweis der Anforderungen  
von Fensterbeschlägen gemäß  
EN 13126-8 : 2006.

Die Bestimmungen aus  
EN 13126-8 : 2006 zur Kenn-  
zeichnung und Konformitäts-  
bewertung der Bauprodukte  
sind zu beachten.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ein-  
zelergebnisse beziehen sich  
ausschließlich auf den geprüf-  
ten/ beschriebenen Probekör-  
per. Die Klassifizierung gilt so  
lange das Produkt unverändert  
ist und die o.g. Grundlagen sich  
nicht geändert haben. Das Er-  
gebnis kann unter Beachtung  
entsprechender Festlegungen  
der Produktnorm in Eigenver-  
antwortung des Herstellers  
übertragen werden. Diese Prü-  
fung/Bewertung ermöglicht kei-  
ne Aussage über weitere leis-  
tungs- und qualitätsbestimmen-  
de Eigenschaften der vorlie-  
genden Konstruktion; insbe-  
sondere Witterungs- und Alte-  
rungseinflüsse wurden nicht be-  
rücksichtigt.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-  
bung mit ift-  
Prüfdokumentationen". Das  
Deckblatt kann als Kurzfassung  
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-  
samt 13 Seiten.